

龙华区2022年9月份重点排污单位监督性监测结果公示表

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
1	深圳烟草工业有限责任公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道清宁路2号	废水	污水排放口	2022/9/21	2022/10/8	PH值	8	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	4(L)*	mg/L	90	mg/L	达标
								五日生化需氧量	0.5(L)	mg/L	20	mg/L	达标
								悬浮物	5(L)	mg/L	60	mg/L	达标
								磷酸盐	0.03*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								氨氮	0.045*	mg/L	10	mg/L	达标
								色度	3(无色)	倍	40	倍	达标
2	深圳领威科技有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道清湖社区龙观东路43号	废水	污水排放口	2022/9/16	2022/10/8	PH值	7.5	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	4(L)*	mg/L	90	mg/L	达标
								悬浮物	5(L)	mg/L	60	mg/L	达标
								锌	0.008*	mg/L	2	mg/L	达标
								氨氮	0.150*	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	6.88*	mg/L	40	mg/L	达标
								磷酸盐	0.08*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								石油类	0.37	mg/L	4	mg/L	达标
3	深超光电(深圳)有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道民清路深超科技园A栋首层	废水	主要排放口DW001	2022/9/16	2022/10/8	PH值	8.5	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	24*	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	0.860*	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.02*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								氟化物	0.94*	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	11.2*	mg/L	45	mg/L	达标
4	深圳振华富电子有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道清湖和平东路振华工业园	废水	总排放口DW001	2022/9/16	2022/10/8	pH值	7.3	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	13*	mg/L	80	mg/L	达标
								氨氮	0.030*	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	1.56*	mg/L	20	mg/L	达标
								总磷	0.07*	mg/L	0.5	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
5	业成光电(深圳)有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道东环二路二号	废水	E区污水排放口	2022/9/15	2022/10/8	PH值	7.6	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	12*	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	0.812*	mg/L	10	mg/L	达标
								磷酸盐	0.01(L)*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.066*	mg/L	5	mg/L	达标
								石油类	0.16	mg/L	5	mg/L	达标
					H区污水排放口			PH值	7.8	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	4(L)*	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	0.050*	mg/L	10	mg/L	达标
								磷酸盐	0.01(L)*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.05*	mg/L	5	mg/L	达标
								石油类	0.38	mg/L	5	mg/L	达标
6	鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道东环二路二号	废水	E区废水总排口	2022/9/15	2022/10/8	PH值	7.8	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	7*	mg/L	80	mg/L	达标
								氨氮	0.764*	mg/L	15	mg/L	达标
								总磷	0.01(L)*	mg/L	1	mg/L	达标
								总氮	3.28*	mg/L	20	mg/L	达标
								氟化物	0.20*	mg/L	10	mg/L	达标
								总氰化物	0.004(L)*	mg/L	0.2	mg/L	达标
								锌	0.004(L)*	mg/L	/	mg/L	达标
								镍	0.007(L)*	mg/L	/	mg/L	达标
								总铬	0.004(L)*	mg/L	/	mg/L	达标
								六价铬	0.004(L)*	mg/L	/	mg/L	达标
								F区污水排放口	PH值	7.6	无量纲	6—9	无量纲
					化学需氧量				62*	mg/L	80	mg/L	达标
					氨氮				0.544*	mg/L	15	mg/L	达标
					总氮				5.99*	mg/L	20	mg/L	达标
					总磷				0.02*	mg/L	1	mg/L	达标
					石油类				0.13	mg/L	2	mg/L	达标
					锌			0.004(L)*	mg/L	1	mg/L	达标	

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
7	深圳富泰宏精密工业有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道东环二路二号	废水	污水排放口	2022/9/15	2022/10/8	PH值	7.9	无量纲	6—9	无量纲	达标
								氨氮	0.240*	mg/L	15	mg/L	达标
								磷酸盐	0.02*	mg/L	1	mg/L	达标
								石油类	0.3	mg/L	2	mg/L	达标
								化学需氧量	8*	mg/L	80	mg/L	达标
								总氮	0.82*	mg/L	20	mg/L	达标
8	深圳市中环水务有限公司(龙华水质净化厂一期)	龙华	深圳市龙华区龙华街道清湖华清大道252号龙华污水处理厂(一期)	废水	一期出厂水	2022/9/21	2022/10/8	PH值	6.8	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	10*	mg/L	30	mg/L	达标
								五日生化需氧量	0.6	mg/L	6	mg/L	达标
								总磷	0.08*	mg/L	0.3	mg/L	达标
								总氮	8.24*	mg/L	15	mg/L	达标
								氨氮	0.159*	mg/L	1.5	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.064*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								粪大肠菌群	<20	MPN/L	1000	MPN/L	达标
9	深圳市兴蓉环境发展有限责任公司(龙华水质净化厂二期)	龙华	深圳市龙华区龙华污水处理厂(二期)	废水	二期出厂水	2022/9/21	2022/10/8	PH值	6.8	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	8*	mg/L	30	mg/L	达标
								五日生化需氧量	0.5(L)	mg/L	6	mg/L	达标
								总磷	0.10*	mg/L	0.3	mg/L	达标
								总氮	3.76*	mg/L	15	mg/L	达标
								氨氮	0.280*	mg/L	1.5	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.052*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								粪大肠菌群	<20	MPN/L	1000	MPN/L	达标
								pH值	6.3	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	5*	mg/L	30	mg/L	达标
								色度	2(无色)	倍	30	倍	达标
								五日生化需氧量	0.5(L)	mg/L	6	mg/L	达标
								悬浮物	5(L)	mg/L	10	mg/L	达标
								氨氮	0.276*	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.21*	mg/L	0.3	mg/L	达标
								总氮	4.61*	mg/L	10	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
10	深圳市民治泓泽水务有限公司(民治水质净化厂)	民治	深圳市龙华区民治街道民新社区民治大道与民康路交汇处东南侧	废水	民治水质净化厂出水口	2022/9/16	2022/9/22	阴离子表面活性剂	0.079*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								石油类	0.08	mg/L	1	mg/L	达标
								动植物油	0.06(L)	mg/L	1	mg/L	达标
								烷基汞/甲基汞	10(L)*	ng/L	/	ng/L	达标
								乙基汞	20(L)*	ng/L	/	ng/L	达标
								铅	0.07(L)*	mg/L	0.1	mg/L	达标
								镉	0.005(L)*	mg/L	0.01	mg/L	达标
								总汞	0.00004(L)*	mg/L	0.001	mg/L	达标
								砷	0.0004*	mg/L	0.1	mg/L	达标
								六价铬	0.004(L)*	mg/L	0.05	mg/L	达标
								总铬	0.004(L)*	mg/L	0.1	mg/L	达标
粪大肠菌群	<20	MPN/L	1000	MPN/L	达标								
11	富泰华工业(深圳)有限公司	福城	深圳市龙华新区观澜街道大三社区富士康观澜科技园B区厂房4栋、6栋、7栋、13栋(I段)	废水	DW001污水排放口	2022/8/15	2022/8/22	PH	7.4	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	32	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	0.434	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	7.9	mg/L	40	mg/L	达标
								总磷	0.15	mg/L	0.5	mg/L	达标
								总锌	0.004	mg/L	2.0	mg/L	达标
								氟化物	1.53	mg/L	10	mg/L	达标
								石油类	0.13	mg/L	4.0	mg/L	达标
			深圳市龙华新区观澜街道大三社区富士康观澜科技园A区厂房3栋3层、4层、B区、C区	废气	废气排放口DA185(排气筒高度:20m)	2022/8/15	2022/8/22	非甲烷总烃	0.58	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
12	华润三九医药股份有限公司	观湖	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号	废水	废水排放口DW001	2022/9/6	2022/9/13	pH值	7.3	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	8*	mg/L	60	mg/L	达标
								悬浮物	5(L)	mg/L	30	mg/L	达标
								五日生化需氧量	0.5(L)	mg/L	15	mg/L	达标
								氨氮	0.146*	mg/L	8	mg/L	达标
								总磷	0.03*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								总氮	12.1*	mg/L	20	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
				废气	废水排放口DA005 (含尘废气排放口 2#)(排气筒 高度: 20m)	2022/9/9	2022/9/15	颗粒物	1.0 (L)	mg/m ³	30	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	0.6	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
13	国药集团致君(深圳) 制药有限公司	观湖	深圳市龙华区观湖街道观 澜高新园区澜清一路16号	废水	DW001排放口	2022/9/9	2022/9/19	pH值	7.8	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	20*	mg/L	60	mg/L	达标
								悬浮物	5(L)	mg/L	30	mg/L	达标
								五日生化需氧量	3.8	mg/L	15	mg/L	达标
								氨氮	0.618*	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.05*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								总氮	7.58*	mg/L	20	mg/L	达标
				废气	生产、质检实验室 废气排放口(排气 筒高度: 15m)	2022/9/9	2022/9/19	颗粒物	1.0 (L)	mg/m ³	30	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	5.53	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
								苯	0.010 (L)	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	0.143	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.010 (L)	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	0.9	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
								苯	0.010 (L)	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
甲苯	0.258	mg/m ³	40	mg/m ³	达标								
二甲苯	0.010 (L)	mg/m ³	70	mg/m ³	达标								
14	深圳市国瓷永丰源瓷业 有限公司	观湖	深圳市龙华区观湖街道樟 坑径下围工业路23号	废气	工业废气排放监测 口(排气筒高度: 32m)	2022/9/7	2022/9/15	锡	0.002 (L)	mg/m ³	8.5	mg/m ³	达标
								苯	0.010 (L)	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	0.010 (L)	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.010 (L)	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								氟化氢	1.45	mg/m ³	-	mg/m ³	达标
								氰化氢	0.09 (L)	mg/m ³	1.9	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	1.56	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								一氧化碳	287	mg/m ³	1000	mg/m ³	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
15	深圳怡宁医院	观湖	深圳市龙华区观湖街道樟坑径三凌科技厂区一期	废水	WS-638577819排放口	2022/9/7	2022/9/14	pH值	7.2	无量纲	6—9	无量纲	达标
								五日生化需氧量	1.9	mg/L	100	mg/L	达标
								化学需氧量	12*	mg/L	250	mg/L	达标
								悬浮物	5(L)	mg/L	60	mg/L	达标
								粪大肠菌群	1700	MPN/L	5000	MPN/L	达标
备注：1、“(L)”表示该项目的检测结果低于方法检出限； 2、“ND”表示检测结果低于检出限值或未检出； 3、“*”表示该点位检测项目的检测结果为平行双样的均值。													