

深圳市生态环境局坪山管理局 责令改正违法行为决定书

深环坪山责改字〔2022〕182号

☒ 当事人（法人或其他组织）名称：_____

法定代表人/负责人姓名: 统一社会信用代码:

地址: _____

☑当事人(公民)姓名及身份证号码: 卢建娟 44[REDACTED]723

住址: _____

我局执法人员于2022年11月6日对你/你单位进行了调查,

☑于2022年11月18日取得监测(检验)报告,发现你/你单位实施了以下环境违法行为:餐饮污水从厨房沟渠流入东北侧隔油池,经过3个隔油池后通过管径约15cm的地下敷设塑料管流向厨房东北侧厂界外纳污水塘,污水经水塘后最终通过天然沟渠流向红花岭水库。经调查,你单位处于水源二级保护区内。采样检测,餐厨废水隔油池排放口化学需氧量244mg/L、总磷0.9mg/L、氨氮0.658mg/L、总氮4.22mg/L、动植物油57.4mg/L。东北侧纳污水塘化学需氧量18mg/L、总磷0.12mg/L、氨氮0.473mg/L、总氮0.91mg/L、动植物油0.2mg/L。(以下空白)(注:空白线处须标注以下空白)

以上事实，有 ☒ 调查询问笔录、☒ 现场检查（勘察）笔录、☒ 现场视频（照片）☒ 线上监控视频、☒ 监测报告、☒ （其他）深圳市人民政府关于重新划分深圳市生活饮用水地表水源地保护区的通知（深府〔2007〕80号），以及当事人提供的 ☒ 营业执照复印件、☒ 组织机构代码证复印件、☒ 身份证复印件、☒ 法人授权委托书 ☒ （其他）深圳市人民政府关于调整深圳市生活饮用水地表水源地 法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证、食品经营许可证复印件

共15份证据为凭。

你/你单位上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》
第六十六条第一款的规定

依据 《中华人民共和国水污染防治法》第九十条第一款第(二)项

的规定。

(注:载明适用法律、法规、规章的全称及具体的条、款、项)

现责令你/你单位 ☒ 立即 ☒ 接到本决定书之日起 7 日内 ☒ 停止违法排放污染物的行为 ☒ 停止建设 ☒ 改正超标排放污染物的行为 ☒ 停止在饮用水水源二级保护区内新建、改建排放污染物的建设项目。

如上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形,则对该行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自 ☒ 本决定书送达之日起三十日内 ☒ 责令改正期限届满三十日内对 你/你单位 违法行为的改正情况实施复查。若复查时发现 你/你单位 拒不改正的，我局可根据违法行为依法采取法律赋予生态环境部门的监管措施：1. 依据国家、省和特区相关环保法律法规规章的规定，对 你/你单位 实施按日连续处罚；2. 依据《中华人民共和国环境保护法》六十三条的规定，将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以行政拘留；3. 依法采取法律法规规定的其他措施。

你/你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并
 附具相关证明材料。

你/你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市人民政府或者深圳市坪山区人民政府申请行政复议；

市生活饮用水地表水源保护区的范围向深圳市人民政府或者深圳市坪山区人民政府申请行政复议；
 对区的复议（深府〔2000〕80号）也可以在收到本决定书之日起六个月内向广东省深圳市龙岗区人
 民法院提起行政诉讼。

保护的通知(保府[2006] 223) 联系人姓名: 彭雨林 电话: 89660114

— 绵阳市人民政府关于调整新地址: 绵阳市平山区马家湾街道综合治理中心三楼

市饮用水源保护区的范围:

深圳市生态环境局坪山管理局

2022年12月 日 坪山管理局

第一联 行政机关存档(白) 第二联 当事人存档(蓝)

深圳市生态环境局坪山管理局

2022年12月8日

