

龙华区2024年2月份环境监管重点单位监督性监测结果公示表

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	检测单位	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
										监测浓度	单位	限值	单位	
1	深圳市民治泓泽水务有限公司(民治水质净化厂)	民治	深圳市龙华区民治街道民新社区民治大道与民康路交汇处东南侧	废水	废水排放口	2024/2/2	华测检测认证集团股份有限公司	2024/2/20	悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
									总氮	1.52	mg/L	10	mg/L	达标
									氨氮	0.234	mg/L	1.5	mg/L	达标
									总磷	0.15	mg/L	0.3	mg/L	达标
									化学需氧量	12	mg/L	30	mg/L	达标
2	深圳市中环水务有限公司(龙华水质净化厂一期)	龙华	深圳市龙华区龙华街道清湖华清大道252号	废水	出水口	2024/2/1	华测检测认证集团股份有限公司	2024/2/20	化学需氧量	11	mg/L	30	mg/L	达标
									氨氮	0.352	mg/L	1.5	mg/L	达标
									总磷	0.13	mg/L	0.3	mg/L	达标
									总氮	8.14	mg/L	15	mg/L	达标
									悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
3	深圳市兴蓉环境发展有限责任公司(龙华水质净化厂二期)	龙华	深圳市龙华区观澜沿河路28号	废水	出水口	2024/2/1	华测检测认证集团股份有限公司	2024/2/20	化学需氧量	9	mg/L	30	mg/L	达标
									氨氮	0.243	mg/L	1.5	mg/L	达标
									总磷	0.09	mg/L	0.3	mg/L	达标
									总氮	7.31	mg/L	15	mg/L	达标
									悬浮物	4	mg/L	10	mg/L	达标
4	深圳怡宁医院	观湖	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区环观南路101号怡宁医院A栋101	医疗废水	废水处理后排出口	2024/1/29	华测检测认证集团股份有限公司	2024/2/2	pH(无量纲)	7.7	/	6-9	/	达标
									化学需氧量	146	mg/L	250	mg/L	达标
									总氯	0.37	mg/L	/	mg/L	/
									粪大肠杆菌	4.9 × 10 ²	MPN/L	5000	MPN/L	达标
5	深圳市观澜污水处理有限公司(观澜水质净化厂一期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道观光路1138号	废水	总排放口DW001(观澜水质净化厂一期)	2024/1/3	深圳市安康检测科技有限公司	2024/1/15	pH值	7.2	无量纲	6-9	无量纲	达标
									色度	2	倍	30	倍	达标
									SS	7	mg/L	8	mg/L	达标
									化学需氧量	14	mg/L	30	mg/L	达标
									BOD5	3.5	mg/L	6	mg/L	达标
									氨氮	0.193	mg/L	1.5	mg/L	达标
									总磷	0.07	mg/L	0.3	mg/L	达标
									总氮	6.75	mg/L	10	mg/L	达标
									LAS	0.05L	mg/L	0.3	mg/L	达标
									石油类	0.06L	mg/L	0.5	mg/L	达标
									动植物油类	0.16	mg/L	1	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	检测单位	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
										监测浓度	单位	限值	单位	
									粪大肠菌群	50	MPN/L	1000	MPN/L	达标
									总汞	0.00005	mg/L	0.001	mg/L	达标
									六价铬	0.004L	mg/L	0.05	mg/L	达标
									总砷	0.00073	mg/L	0.1	mg/L	达标
									总镉	0.00005L	mg/L	0.005	mg/L	达标
									总铬	0.0031	mg/L	0.1	mg/L	达标
									总铅	0.0016	mg/L	0.05	mg/L	达标
									烷基汞	未检出*	mg/L	不得检出	mg/L	达标
6	深圳市观澜污水处理有限公司(观澜水质净化厂二期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道 观光路1138号	废水	总排放口 DW001(观澜 水质净化厂二 期)	2024/1/3	深圳市安康检测 科技有限公司	2024/1/15	pH值	7	无量纲	6~9	无量纲	达标
									色度	2	倍	30	倍	达标
									SS	7	mg/L	8	mg/L	达标
									化学需氧量	12	mg/L	30	mg/L	达标
									BOD5	3.2	mg/L	6	mg/L	达标
									氨氮	0.187	mg/L	1.5	mg/L	达标
									总磷	0.05	mg/L	0.3	mg/L	达标
									总氮	4.84	mg/L	10	mg/L	达标
									LAS	0.05L	mg/L	0.3	mg/L	达标
									石油类	0.13	mg/L	0.5	mg/L	达标
									动植物油类	0.1	mg/L	1	mg/L	达标
									粪大肠菌群	80	MPN/L	1000	MPN/L	达标
									总汞	0.00013	mg/L	0.001	mg/L	达标
									六价铬	0.004L	mg/L	0.05	mg/L	达标
									总砷	0.00072	mg/L	0.1	mg/L	达标
									总镉	0.00005L	mg/L	0.005	mg/L	达标
									总铬	0.00308	mg/L	0.1	mg/L	达标
									总铅	0.00156	mg/L	0.05	mg/L	达标
烷基汞	未检出*	mg/L	不得检出	mg/L	达标									

备注：1、“(L)”表示该项目的检测结果低于方法检出限；
2、“ND”表示检测结果低于检出限值或未检出；
3、“*”表示该点位检测项目的检测结果为平行双样的均值。