

龙华区2024年3月份环境监管重点单位监督性监测结果公示表

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	检测单位	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
										监测浓度	单位	限值	单位	
1	深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	福城	深圳市龙华区福城街道人民路233号	有组织废气	9号烟囱 (DA005)	2024/3/6	深圳市威标检测技术有限公司	2024/3/12	颗粒物	1.3	mg/m ³	5	mg/m ³	达标
									二氧化硫	ND	mg/m ³	20	mg/m ³	达标
									氮氧化物	13	mg/m ³	50	mg/m ³	达标
									烟气黑度(林格曼黑度, 级)	<1	级	1	级	达标
									颗粒物	1.2	mg/m ³	5	mg/m ³	达标
									二氧化硫	ND	mg/m ³	20	mg/m ³	达标
					氮氧化物	11	mg/m ³	50	mg/m ³	达标				
					烟气黑度(林格曼黑度, 级)	<1	级	1	级	达标				
					废气排放口 (DA003)	2024/3/26	深圳市安康检测科技有限公司	2024/3/29	颗粒物	1.0L	mg/m ³	5	mg/m ³	达标
									二氧化硫	3L	mg/m ³	35	mg/m ³	达标
									氮氧化物	9	mg/m ³	50	mg/m ³	达标
									烟气黑度(林格曼黑度, 级)	<1	级	1	级	达标

备注: 1、“(L)”表示该项目的检测结果低于方法检出限;
2、“ND”表示检测结果低于检出限值或未检出;
3、“*”表示该点位检测项目的检测结果为平行双样的均值。