

# 深圳市生态环境局罗湖管理局

## 责令改正违法行为决定书

深环罗湖责改字〔2024〕57号

当事人基本情况:



我局执法人员于 2024 年 5 月 30 日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

2024 年 5 月 10 日 14 时 50 分，我局执法人员会同华测检测认证集团股份有限公司的检测人员到深圳市罗湖区南湖街道友谊路 47 号，对你单位正常经营时排放的医疗废水进行采样检测，根据华测检测认证集团股份有限公司出具的检测报告（报告编号：A2240074003182C），结果显示：你单位正常经营时废水处理设施排放口排放的医疗废水中粪大肠菌群的排放数值为  $9.2 \times 10^5$  (MPN/L)，已超出排污许可限值 5000 (MPN/L) 的排放标准。

1、我局于 2024 年 5 月 20 日签收了由华测检测认证集团股份有限公司 2024 年 5 月 17 日签发的检测报告(报告编号:A2240074003182C)，证明你单位正常经营时废水处理设施排放口排放的医疗废水中粪大肠菌群的排放数值为  $9.2 \times 10^5$  (MPN/L)；

2、我局执法人员于 2024 年 5 月 10 日制作的现场检查（勘察）笔

录及 2024 年 5 月 30 日制作的调查询问笔录，证明 2024 年 5 月 10 日你单位存在未按照排污许可证规定的排放浓度、排放量等许可事项排放污染物的行为；

3、我局执法人员于 2024 年 5 月 10 日和 2024 年 5 月 30 日制作的视听资料证据（图片/视频），证明我局执法人员对你单位开展现场勘察和调查取证工作；

4、2024 年 5 月 30 日你单位提供的排污许可证（副本）复印件，证明你单位的排污许可证规定废水污染物有组织排放的 DW001 排放口中，所排放的粪大肠菌群的限值为 5000（MPN/L）；

5、2024 年 5 月 30 日你单位提供的事业单位法人证书复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、受委托人身份证复印件等，证明你单位的主体适格和授权委托书关系合法。

你单位上述行为违反了《深圳经济特区生态环境保护条例》第五十五条第一款规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《深圳经济特区生态环境保护条例》第一百三十七条第一款第（三）项的规定，现责令你单位立即改正未按照排污许可证规定的排放浓度、排放量等许可事项排放污染物的行为。

如上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形，则对该行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自本决定书送达之日起三十日内对你单位违法行为的改正情况实施复查。你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并附具相关证明材料。

若复查时发现你单位拒不改正的，我局可根据违法行为依法采取法律赋予生态环境部门的监管措施：☐1. 依据国家、省和特区相关环保法律法规规章的规定，对你单位实施按日连续处罚；☐2. 依据《中华人民共和国环境保护法》六十三条的规定，将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以行政拘留；☒3. 依法采取法律法规规定的其他措施。

你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市人民政府或者罗湖区人民政府申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起六个月内向广东省深圳市龙岗区人民法院提起行政诉讼。

联系人姓名：刘松华

电话：0755-25663906

地址：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3 楼

深圳市生态环境局罗湖管理局

2024 年 5 月 30 日



