

深圳市生态环境局坪山管理局 责令改正违法行为决定书

深环坪山责改字〔2024〕40号

单位名称：[REDACTED]

法定代表人姓名：[REDACTED]

统一社会信用代码：[REDACTED]

住所：[REDACTED]

我局执法人员于2024年7月24日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

2024年7月24日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位七楼楼顶设置的白色浓水回流收集桶桶壁溢流口正在持续溢流废水，溢流废水经收集桶旁边沟渠流向你单位顶楼排水口后，流向废水处理设施南侧市政污水井，并从该污水井井壁下侧排口流出，此后通过2栋厂房东侧的市政污水管网，最终流向沙田水质净化厂。我局执法人员会同深圳市生态环境监测站坪山分站对你单位废水处理设施一级净水池、沌水池、七楼楼顶白色浓水回流收集桶溢流口废水、废水处理设施南侧市政污水井井壁上侧排口及下侧排口等点位进行废水采样监测。

2024年7月30日，我局取得监测报告（报告编号：PSWSJ202400119），报告显示你单位七楼楼顶白色浓水回流收集

水桶溢流口废水（采样编号：PSFS240724105）化学需氧量的监测结果为 $2.26 \times 10^4 \text{mg/L}$ ，总氮的监测结果为 820mg/L 以及你单位废水处理设施南侧市政污水井井壁下侧排口排放的废水（采样编号：PSFS240724106）化学需氧量的监测结果为 $2.24 \times 10^4 \text{mg/L}$ ，总氮的监测结果为 947mg/L ，超出了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度（第二段），对应序号 5 化学需氧量 适用范围：其他排污单位的三级标准：化学需氧量 500mg/L ，以及超出了沙田水质净化厂化学需氧量、总氮的设计进水水质标准（化学需氧量 300mg/L 、总氮 40mg/L ）。

经查，你单位七楼楼顶设置的白色浓水回流收集桶桶壁溢流口出现持续溢流废水的问题系你单位设置在白色浓水回流收集桶内控制水位的浮球开关发生故障，导致水位限制失效。同时，管理上述设备的技术人员出差，未及时发现问题而造成当天废水泄漏，属于突发环境事件。但在上述突发环境事件发生后，你单位仅采取封堵溢流洞口，控制溢流洞口废水继续泄漏的措施外，未及时启动已编制的突发环境事件应急预案并采取规定的其他措施。另查明，你单位所在区域类型为一般区域。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1. 2024 年 7 月 24 日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录和现场视频，证明你单位七楼楼顶设置的白色浓水回流收集桶桶壁溢流口正在持续溢流废水及溯源后该溢流废水的流向；以

及我局执法人员会同深圳市生态环境监测站坪山分站对你单位多个点位进行废水采样的情况。

2. 2024 年 7 月 30 日我局执法人员取得的由深圳市生态环境监测站出具的监测报告（报告编号：PSWSJ202400119）及相关附件，以及 2024 年 7 月 31 日我局执法人员制作的沙田水质净化厂建设项目环境影响报告表打印件、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）打印件，证明你单位存在废水超标的情况。

3. 2024 年 7 月 26 日你单位提交的《关于废水泄漏的情况说明》及相关附件，以及 2024 年 7 月 31 日我局执法人员制作的调查询问笔录，证明你单位废水从七楼楼顶设置的白色浓水回流收集桶桶壁的溢流口流出系因突发环境事件发生，但未及时启动突发环境事件应急预案，采取相关应急措施。

4. 2024 年 7 月 30 日我局执法人员制作的百度地图网页截图以及《法规和标准处关于执行〈深圳市生态环境行政执法裁量权基准规定〉等 3 份裁量标准文件的指导意见》打印件，证明你单位不在环境敏感区及限批区，所在区域类型属于一般区域。

5. 2024 年 7 月 24 日你单位提供的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、身份证复印件、法人授权委托书，证明你单位的主体适格；

6. 2024 年 7 月 24 日我局执法人员提供的执法证复印件，证明该案调查由具有行政执法资格的两名执法人员实施。

你单位上述行为违反了《广东省环境保护条例》第四十一条

第二款“在发生或者可能发生突发环境事件或者其他危害环境的紧急状况时，企业事业单位应当立即向生态环境主管部门和有关部门报告，及时通报可能受到危害的单位和居民，并启动应急预案，采取应急措施，控制、减轻污染损害，消除污染”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”和《广东省环境保护条例》第七十五条“违反本条例第四十一条规定，企业事业单位和其他生产经营者未依法编制突发环境事件应急预案，或者突发环境事件发生后，未及时启动突发环境事件应急预案的，由县级以上生态环境主管部门责令改正；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款”的规定，现责令你单位：

立即改正突发环境事件发生后，未及时启动突发环境事件应急方案，采取有关应急措施的违法行为。

如上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形，则对该行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自本决定书送达之日起三十日内对你单位违法行为的改正情况实施复查。若复查时发现你单位拒不改正的，我局可根据违法行为依法采取法律赋予生态环境部门的监管措施：1. 依据国家、省和特区相关环保法律法规规章的规定，对你单位实施按日连续处罚；2. 依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条的规定，将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其

他直接责任人员予以行政拘留；3. 依法采取法律法规规定的其他措施。

你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并附具相关证明材料。

你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市人民政府或者深圳市坪山区人民政府申请行政复议；也可以在收到决定书之日起六个月内向广东省深圳市龙岗区人民法院提起行政诉讼。

联系人：张剑

电话：0755-89663016

地址：深圳市坪山区坑梓街道人民西路118号3楼305室

深圳市生态环境局坪山管理局

